

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Режевского городского округа, Артемовского городского округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 50/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях  
(земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида №30 «Ёлочка»

Законному представителю юридического лица –

Вареничевой Марине Владимировне, заведующей МАДОУ «Детский сад №30 "Ёлочка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица –  
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

По адресу/адресам: 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора),  
органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 06.04.2021  
года № 50.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта(ов) защиты – Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка» (МАДОУ «Детский сад  
№30 "Ёлочка»), прилегающая территория, здания различного функционального  
назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования  
МАДОУ «Детский сад №30 "Ёлочка» (категория высокого риска).

Лицо(а), проводившее проверку:

- Поросенков Михаил Сергеевич, начальник отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Свердловской области (Главный государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского  
ГО по пожарному надзору);

- Жижилев Константин Юрьевич, дознаватель отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по  
пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по  
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Вареничева Марина Владимировна, заведующая МАДОУ «Детский сад №30 "Ёлочка» (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Дверь эвакуационного выхода из помещения актового зала открывается не по направлению выхода <b>Необходимо:</b> Установить дверь эвакуационного выхода из помещения актового зала так, чтобы она открывалась по направлению выхода.	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утвержденный приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194: Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации); в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; г) выхода на площадки лестниц 3-го типа; д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны IА, IБ, IГ, IД, IIА); е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания; п. 6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	30.07.2021 год.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки:

**В III квартале, июль 2021 года.**

(квартал, месяц)

Государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору, лейтенант внутренней службы Жижилев К.Ю.

«21» апреля 2021 год

(подпись, М.Л.П.)

Главный государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Поросенков М.С.

«21» апреля 2021 год

(подпись, М.Л.П.)

Предписание для исполнения получил(а):

Вареничева Марина Владимировна, заведующая МАДОУ «Детский сад №30 "Ёлочка»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» апреля 2021 год

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Вареничева Марина Владимировна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022