

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»
623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10
тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail: elochka_30@mail.ru, адрес сайта: http://30rezh.tvoysadik.ru
ИНН 6628009905 КПП 662801001 р/с 40701810800001176228
в УРАЛЬСКОЕ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001 л/с 30906000160 УФК по Свердловской области (Финансовое управление)

АКТ
на техническое состояние систем наружного холодного водоснабжения

г. Реж

«29» 06 2023 г.

Объект: МАДОУ «Детский сад №30»

Зам. директора по водоснабжению МУП «Реж-Водоканал» – Гаптулхаев Роман Зинурович

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30» - Вареничева Марина Владимировна

Завхоз МАДОУ «Детский сад №30» - Чепчугова Ольга Николаевна

составили настоящий акт при осмотре систем наружных сетей холодного водоснабжения
при этом обнаружено:

Системы наружных сетей холодного водоснабжения детского сада находятся в
удовлетворительном состоянии.

Комиссия пришла к заключению:

Возможна дальнейшая эксплуатация систем наружных сетей холодного водоснабжения

Зам. директора по водоснабжению
МУП «Реж-Водоканал»

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30»

Завхоз МАДОУ «Детский сад №30»



Р.З. Гаптулхаев

М.В.Вареничева

О.Н. Чепчугова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»
623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10
тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail: elochka_30@mail.ru, адрес сайта: http://30rezh.tvoyasadik.ru
ИНН 6628009905 КПП 667701001 р/с 40701810800001176228
в УРАЛЬСКОЕ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001 л/с 30906000160 УФК по Свердловской области (Финансовое управление)

АКТ
на техническое состояние системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
МАДОУ «Детский сад №30»

г. Реж

«09» июня 2023 г.

Объект: МАДОУ «Детский сад №30»

Мы ниже подписавшиеся:

ООО «Профиль» Генеральный директор – Бажин Александр Викторович

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30» - Вареничева Марина Владимитровна

составили настоящий акт при осмотре инженерных сетей: внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

при этом обнаружено:

система внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения детского сада находятся в удовлетворительном состоянии.

Комиссия пришла к заключению:

Возможна дальнейшая эксплуатация систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Генеральный директор ООО «Профиль»

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30»



А.В. Бажин

М.В.Вареничева

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»
623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10
тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail: elochka_30@mail.ru, адрес сайта: http://30rezh.tvoysadik.ru
ИНН 6628009905 КПП 667701001 р/с 40701810800001176228
в УРАЛЬСКОЕ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001 л/с 30906000160 УФК по Свердловской области (Финансовое управление)

АКТ
Гидропневматической промывки (продувки) трубопровода
МАДОУ «Детский сад №30»

г. Реж

«09» июня 2023 г.

Объект: МАДОУ «Детский сад №30»

Мы ниже подписавшиеся:

Генеральный директор ООО «Профиль» – Бажин Александр Викторович

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30» - Вареничева Марина Владимитровна

составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена гидропневматическая промывка(продувка) системы центрального отопления, по адресу : г. Реж, ул. Строителей ,10.

Гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки)

Соответствует _____ существующим требованиям: «Правилам технической эксплуатации теплоизолирующих установок и тепловых сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей».

Генеральный директор ООО «Профиль»

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30»



А.В. Бажин

М.В.Вареничева



**Режевской производственный участок Екатеринбургского городского
отделения Свердловского областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»**

Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 32, тел. (343) 341-14-44, 341-07-87
Фактический адрес: 623753, Свердловская область, г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3А, к. 8.
ИНН 6670993041/КПП 667745001 vdpо-rezh@mail.ru, 8(34364)3-10-18, 8(965)521-13-33

Акт

**о проверке работоспособности системы пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**

г. Реж

26.07.2023 г.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика: заведующая МАДОУ «Детский сад №30 «Елочка»
Вареничева М.В.

Представитель Исполнителя: начальник Режевского участка ВДПО Балахонов О.С.
составили настоящий акт о работоспособности автоматической пожарной сигнализации
(АПС) и системы оповещения управления эвакуации (СОУЭ) людей при пожаре на объекте:
МАДОУ «Детский сад №30 «Елочка»

по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Строителей, 10.

При проверке выявлено:

Заключение:

Установки СПС и СОУЭ в МАДОУ «Детский сад №30 «Елочка» на 26.07.2023 г. находятся в
работоспособном состоянии.

Представитель Заказчика
Заведующая Д/С



М.В. Вареничева

Представитель Исполнителя
начальник Режевского участка ВДПО



О.С. Балахонов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»
623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10
тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail: elochka_30@mail.ru, адрес сайта: http://30rezh.tvoysadik.ru
ИНН 6628009905 КПП 667701001 р/с 40701810800001176228
в УРАЛЬСКИЙ ГУ Банк России г. Екатеринбург
БИК 046577001 л/с 30906000160 УФК по Свердловской области (Финансовое управление)

АКТ
на исправность пожарных гидрантов

г. Реж

«29» 06 2023 г.

Объект: МАДОУ «Детский сад №30»

Мы ниже подписавшиеся:

Зам. директора по водоснабжению МУП «Реж-Водоканал» – Гаптулхаев Роман Зинурович

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30» - Вареничева Марина Владимировна

Завхоз МАДОУ «Детский сад №30» - Чепчугова Ольга Николаевна

составили настоящий акт на исправность пожарных гидрантов по улице Строителей, 10 и
Строителей, 15

при этом обнаружено:

Пожарные гидранты детского сада находятся в удовлетворительном состоянии.

Комиссия пришла к заключению:

Возможна дальнейшая эксплуатация пожарных гидрантов.

Зам. директора по водоснабжению
МУП «Реж-Водоканал»

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30»

Завхоз МАДОУ «Детский сад №30»

Р.З. Гаптулхаев

М.В.Вареничева

О.Н. Чепчугова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»
623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10
тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail: elochka_30@mail.ru, адрес сайта: http://30rezh.tvoysadik.ru
ИНН 6628009905 КПП 667701001 р/с 40701810800001176228
в УРАЛЬСКОЕ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001 л/с 30906000160 УФК по Свердловской области (Финансовое управление)

АКТ
на состояние санитарно-технического оборудования (умывальники, унитазы)
МАДОУ «Детский сад №30»

г. Реж

«09» июня 2023 г.

Объект: МАДОУ «Детский сад №30»

Мы ниже подписавшиеся:

Генеральный директор ООО «Профиль» – Бажин Александр Викторович

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30» - Вареничева Марина Владимировна

составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведен осмотр состояния санитарно-технического оборудования (умывальники, унитазы) по адресу: г. Реж, ул. Строителей, 10.

Произведена ревизия состояния санитарно-технического оборудования (умывальники, унитазы), что подтверждено нами в результате визуального осмотра.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты состояния санитарно-технического оборудования (умывальники, унитазы)

Соответствует _____ существующим требованиям.

Генеральный директор ООО «Профиль»

Заведующая МАДОУ «Детский сад №30»



А.В. Бажин

М.В.Вареничева

Акт
проверки состояния физкультурного оборудования на спортивном участке
МАДОУ «Детский сад № 30»
от «16» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: завхоз Чепчугова О.Н.

Члены комиссии: старший воспитатель Ермолина Т.М., воспитатель Власова А.В..

составили настоящий акт о том, что на спортивном участке физкультурное оборудование:

1. Скамейки.
2. Горка металлическая.
3. Бревна для хождения.
4. Рукоход металлический.
5. Мостики для подлезания.
6. Беговая дорожка.
7. Гимнастические стенки.
8. Качели деревянные.
9. Уличный детский спортивный комплекс (Кампфер Актив Гейм).
10. Уличный детский спортивный комплекс ДСК Дачник Космодром 14 СК-3.3.14.22-01.
11. Уличный детский спортивный комплекс «Кирибатти».

находится в исправном состоянии и выдерживает вес взрослого человека (60кг). Прочно укреплены, готовы к использованию в работе с детьми.

Председатель комиссии:

О.Н. Чепчугова

Члены комиссии:

Т.М.Ермолина

А.В.Власова

АКТ-разрешение
на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале
МАДОУ «Детский сад № 30»
от 16.06.2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: завхоз Чепчугова О.Н.

Члены комиссии: старший воспитатель Ермолина Т.М., воспитатель Власова А.В.

составила настоящий акт о том, что:

1. В спортивном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным обязанностям обучающихся.

Спортивное оборудование:

1. Мини-самокаты
 2. Макси-самокаты
 3. Велосипеды детские
 4. Санки-ледянки пластмассовые
 5. Горка с беговой лестницей
 6. Маты гимнастические
 7. Мишени навесные
 8. Батут надувной
 9. Скамейки гимнастические
 10. Спортивный комплекс с канатом, трапецией, лестницей, кольцами
 11. Стенки гимнастические
 12. Тоннель-палатка (2 домика + 2 тоннеля)
 13. Лестница-мостик-качалка
 14. Ребристая доска
 15. Колибри (беговые дорожки)
 16. Стойка-нержавейка (2 кольца)
 17. Лестница гимнастическая с зацепами
 18. Доски гимнастические наклонные с зацепами
- находится в исправном состоянии и готово к использованию в работе с детьми.

2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре и спорту с учащимися ознакомлен.

3. Заключение комиссии о готовности спортивного к новому учебному году: **ГОТОВ**

Председатель комиссии:

О.Н.Чепчугова

Члены комиссии:

Т.М.Ермолина
А.В.Власова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»
623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10
тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail: elochka_30@mail.ru, адрес сайта: <http://30rezh.tvoysadik.ru>
ИНН 6628009905 КПП 667701001 р/с 03234643657200006200
в УРАЛЬСКОМ ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 016577551 л/с 30906000160

АКТ
проверки библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы
экстремистской направленности
от « 16 » июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: завхоз Чепчугова О.Н.

Члены комиссии: старший воспитатель Ермолина Т.М. воспитатель Власова А.В..

составили настоящий акт о том при проведении ревизии библиотечного фонда, литературы,
содержащей материалы экстремистской направленности, выявлено не было.

Председатель комиссии



О.Н. Чепчугова

Члены комиссии:



Т.М.Ермолина

А.В.Власова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»
623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10
тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail: elochka_30@mail.ru, адрес сайта: <http://30rezh.tvovsadiк.ru> ИНН
6628009905 КПП 667701001 р/с 03234643657200006200 в УРАЛЬСКОМ ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 016577551 л/с 30906000160

Акт

Периодической проверки вентиляционных каналов

Г.Реж

«16» июня 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Генеральный директор ООО «Профиль» Бажин А.В.,
Ответственный за обеспечение пожарной безопасности МАДОУ «Детский сад № 30»
Чепчугова О.Н.
и чистильщики ООО «Профиль» Макаров В.В.
произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых вентиляционных каналов
на объекте
помещения «Детский сад № 30» по адресу: г. Реж, ул. Строителей, д.10
с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и
возможности эксплуатации.

В процессе проверки произведена чистка вентиляционных каналов на указанном
объекте. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на объекте, на срок до
«15» июля 2023г.

Генеральный директор ООО «Профиль» _____

(подпись)

Бажин А.В.

Ответственный за обеспечение
пожарной безопасности МАДОУ
«Детский сад № 30» _____

(подпись)

Чепчугова О.Н.

Чистильщики _____

(подпись)

Макаров В.В.

(подпись)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка»
623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10
тел.: 8 (34364) 3-30-60, e-mail:elochka_30@mail.ru, адрес сайта: <http://30rezh.tvovsadiк.ru> ИНН
6628009905 КПП 667701001 р/с 03234643657200006200 в УРАЛЬСКОМ ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 016577551 л/с 30906000160

Акт
проверки эффективности работы вентиляции
«16» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии: Бажин А.В., генеральный директор ООО «Профиль»
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии: Матвеев А.В., электромонтер
(Ф.И.О., должность)

В присутствии: Вареничева М.В. заведующий МАДОУ
(Ф.И.О., должность)
Чепчугова О.Н., завхоз МАДОУ
(Ф.И.О., должность)

в период с 8 часов "16"июня 2022 г. до 10 часов "16"июня 2022 г.
провела проверку эффективности работы вентиляции на объекте МАДОУ «Детский сад №
30», по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Строителей, 10.

При этом установлено:

1.Проверка исправности резервных систем вентиляции и герметизирующих
устройств проведена путем их пробного пуска.

2. Эффективность вентиляции соответствует требованиям п. 3.4 "ГОСТ Р ЕН
13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в
нежилых зданиях.

Выводы и предложения комиссии: Эффективность вентиляции соответствует
требованиям.

Председатель комиссии: Бажин А.В. _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Члены комиссии: Матвеев А.В. _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Вареничева М.В.. _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Чепчугова О.Н. _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

